



U:	400 V	R407c
I:	6,0 A	
P:	3,5 KW	
Typ:	MTZ 32-4	

U:	400 V	
I:	0,39 A	
P:	0,185 KW	
Typ:	S4D400	

U:	400 V	
I:	1,4 A	
P:	0,5 KW	
Typ:	CH2-50	

-1M1
Kompressor

-1M2
Lüfter

-1M3
Pumpe

Anschluß und Absicherung nach den örtlichen EVU- Vorschriften vornehmen!
3/N/PE ~ 50 Hz 400V

er s Energie & Kältetechnik GmbH
Kirschbüchel 9
56587 Straßenhaus

SC 6.2 V

rauschenbach/6_2v_2
08 04 28

Kunde :	Rauschenbach	
Dat. :	05.03.2008	BL. : 001
gez. :	S. Frauzern	von : 001